



SANDEFJORD KOMMUNE

Strand Gartneri v/ Anders Sand
Østerøyveien 245
3237 Sandefjord

Deres ref.:
Strand Gartneri

Arkiv: M78
Saksnr: 20/4975-2

Saksbehandler:
Robin Brattås

Dato:
25.02.2020

Tilsynsrapport

Objekt: Strand Gartneri

gnr/bnr: 94/3

Adresse: Østerøyveien 245, 3237 Sandefjord

Sandefjord brann og redning gjennomførte tilsyn 25. februar 2020 med bruk og oppbevaring av gass/farlig stoff ved Strand Gartneri. Denne rapporten oppsummerer tilsynet og påpeker **3 avvik** og **2 anmerkninger** som dere må følge opp.

Til stede ved tilsynet

For eier/virksomhet: Anders Sand

For brann og redning: Robin Brattås

Hva må dere gjøre?

Dere må sende en skriftlig tilbakemelding til oss innen **01. april 2020** som viser

- hvordan avvik skal rettes
- hvem som har ansvar for at avvik rettes
- dato for når det skal være rettet

Kravet om tilbakemelding er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 33 første ledd.

Tilbakemeldingen sendes til: **postmottak@sandefjord.kommune.no**, merket med **ref. nr.: 20/4975**

Avvik som må rettes

Avvik 1

Eier har ikke sørget for at systematisk tilstandskontroll av utstyr og anlegg gjennomføres av et akkreditert inspeksjonsorgan

Kommentarer

Det kunne ikke dokumenteres at akkreditert kontrollorgan har gjennomført kontroll av gassanlegget.

Dette er avvik fra forskrift om håndtering av farlig stoff § 9

Avvik 2

Virksomheten har ikke kartlagt farer og problemer med hensyn på håndtering av farlig stoff og på denne bakgrunn vurdert risiko

Kommentarer

Virksomheten har ikke kartlagt farer og problemer med hensyn på håndtering av farlig stoff og på denne bakgrunn vurdert risiko. Vurderingen skal inkludere interne og eksterne forhold samt uønskede tilsiktede handlinger. På bakgrunn av vurderingen skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. - Dette kan blant annet være tilgang til anlegget (tankdom ble observert uten hengelås, låsen må på plass) - Det bør utarbeides enkle rutiner for sikkerhets- og driftsinstrukser for gassanlegget

Dette er avvik fra forskrift om håndtering av farlig stoff § 14

Avvik 3

Eier har ikke sørget for jevnlig tilfredsstillende kontroll av gassanlegget

Kommentarer

Dere skal sørge for jevnlig vedlikehold og service av utstyr og anlegg. Strand gartneri kunne ikke fremlegge dokumentasjon på utført service av gassanlegget med tilhørende fordelerskap/rørledninger. Det nevnes som eksempler manglende dokumentasjon på trykktesting av rør og kontroll/utskiftninger av ventiler/koblinger.

Dette er avvik fra forskrift om håndtering av farlig stoff § 9

Anmerkninger som bør følges opp

Anmerkning 1

Der farlig stoff håndteres skal det settes opp tilstrekkelig med skilt. Følgende må merkes: tankdom, fordelerskapene og rørledninger. Det ble nevnt under tilsynet at tankens plassering på området bør merkes på vegg mot vei, for å tilrettelegge for brannvesenet ved en uønsket hendelse.

Anmerkning 2

Ettersyn må dokumenteres i egenkontrollskjema Eier av utstyr og anlegg er ansvarlig for å gjennomføre internkontroll etter internkontrollforskriften. Det bør benyttes sjekkliste, med angivelse av kontrollpunkter og intervaller, dato og underskrift, for å forenkle og tydeliggjøre arbeidet.

Andre forhold

RSM Gas Services utførte en rekvalifisering og kontroll av gasstanken i 2015. Neste kontroll er datert til 2025.

Omfanget av tilsynet

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet overholder bestemmelsene gjeldende regelverk, og arbeider systematisk med sikkerhet, sårbarhet og risiko. Tilsynet besto av en gjennomgang av aktuell dokumentasjon og en befaring på området.

Tema for tilsynet var:

- innmelding i Altinn av farlig stoff
- prosjekteringsbeskrivelser av anlegget med risikovurdering
- nødvendig kompetanse for drift og vedlikehold av anlegg
- forebyggende sikkerhetstiltak
- skilting og merking
- kontroll, ettersyn og vedlikehold
- beredskaps- og situasjonsplan
- internkontroll

Hva skjer dersom dere ikke sender tilfredsstillende tilbakemelding til oss innen fristen?

Dersom vi ikke mottar tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen vi har gitt i denne rapporten, kan vi gi pålegg om å rette avvikene innen en frist som vi fastsetter.

brann og redning har hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd for å vedta pålegg om retting av avvik.

Dersom et pålegg om retting av avvik ikke er gjennomført innen fristen vi har gitt, kan vi gi tvangsmulkt med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 39, eller forby bruk med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Anmerkninger: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentarer: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold.

Aktuelt regelverk

- Tilsynet er hjemlet i forskrift om håndtering av farlig stoff § 23.
- Krav til vår saksbehandling fremkommer i forvaltningsloven.
- Sikkerhetsnivået ved objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om håndtering av farlig stoff og internkontrollforskriften.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Robin Brattås, som kan treffes på telefon: 33 41 60 24 alt. e-post: robin.brattas@sandefjord.kommune.no.

Med hilsen
Sandefjord brann og redning

Robin Brattås
Branningeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur